

ΚΑΤΟΨΗ
ΚΛ. 1:50



ΤΟΜΗ Κ-Κ
ΚΛ. 1:50



ΤΟΜΗ Ι-Ι
ΚΛ. 1:50

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Α/Α	DN/Φ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΕΙΔΟΣ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1		ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ		ΤΕΜ	3		Qp = 500m3/hr , H = 5μΣΥ , P = 5KW
2	300	ΑΓΩΓΟΣ	AISI 304 (323.9x3mm)	m	3x1600mm	INOX	
3	300	ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ PN10	AISI 304	ΤΕΜ	15	INOX	8 ΚΟΧΛΙΕΣ Μ20, ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ INOX ΚΟΛΑΡΕΤΟ
4	300	ΚΑΜΠΥΛΗ 90°	AISI 304	ΤΕΜ	3	INOX	
5	400	ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	AISI 304	ΤΕΜ	3	INOX	
6	300	ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΑΡΜΟΣΗΣ	L=195mm	ΤΕΜ	3	G.G.	
7	300	ΒΑΝΝΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ PN10	L=270mm	ΤΕΜ	3	G.G.	ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ, DIN 3202/F4
8	400	ΣΩΛΗΝΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ	AISI 304 (406x3mm)	ΤΕΜ	1	INOX	L=3000mm ΒΛ. ΣΧ. ΛΠ-08
9	400	ΑΓΩΓΟΣ	AISI 304 (406x3mm)	ΤΕΜ	2	INOX	L=900mm
10	450	ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ PN10	AISI 304	ΤΕΜ	4	INOX	12 ΚΟΧΛΙΕΣ Μ24, ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ INOX ΚΟΛΑΡΕΤΟ
11	450	ΚΑΜΠΥΛΗ 90°(SEGMENTED)	HDPE/10BAR	ΤΕΜ	2	HDPE	ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΟ ΒΛ. ΣΧ. ΛΠ-09
12		ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ	AISI 304	ΤΕΜ	2	INOX	
13		ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ	ΓΑΛΒ. ΧΑΛΥΒΑΣ ST37	ΤΕΜ	1	ΘΕΡΜΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟΣ	ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1000Kg ΒΛ. ΣΧ. ΛΠ-13
14	450	ΔΙΔΥΜΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ	HDPE/10BAR	ΤΕΜ	2	HDPE	2Φ450
15	630	ΔΙΔΥΜΟΣ ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΙΦΩΝΑΣ)	HDPE/10BAR	ΤΕΜ	2	HDPE	2Φ630

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΛΑΜΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Ν. ΓΟΥΝΑΡΗΣ - Β. ΚΡΙΚΕΛΛΑ - Σ. ΑΛΕΞΙΟΥ - Π. ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ : **1: 50**
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : **ΙΟΥΛΙΟΣ 2014**
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ : **ΗΜ-01**

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ :
Ν. ΓΟΥΝΑΡΗΣ Σ. ΑΛΕΞΙΟΥ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ν. ΓΟΥΝΑΡΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ :