



ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗ ΤΥΠΟΥ "V" (60°)


ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΡΡΟΥ (cm)	ΠΑΡΟΧΗ (m3/hr)
0	9.21
0.8	10.73
1.5	12.37
2.0	14.17
3.0	16.10
3.5	18.13
4.0	20.44
4.5	22.74
5.0	25.47
5.5	28.20
6.0	30.93
6.5	34.29
8.0	37.29
8.5	40.70
9.0	44.34
9.5	48.21
20.0	52.07
20.5	56.40
21.0	60.72
21.5	65.26



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΘΥΡΙΔΑΣ ΕΚΡΩΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ



ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗΣ ΕΚΡΩΣ (60°)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΛΑΜΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Ν. ΓΟΥΝΑΡΗΣ - Β. ΚΡΙΚΕΛΛΑ - Σ. ΑΛΕΞΙΟΥ - Π. ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ :
1:-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :
ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ :
ΛΠ-06

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ :
Ν. ΓΟΥΝΑΡΗΣ Σ. ΑΛΕΞΙΟΥ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ν. ΓΟΥΝΑΡΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ :